



UWAGA: Poza zakresem opracowania oznacza, że roboty te będą wykonywane w II etapie inwestycji.

LEGENDA:

- woda zimna (przewody rozprowadzające do przyborów - Rury PE-Xa)
- woda zimna do celów przeciwpożarowych - rury ze stali ocynkowanej
- ciepła woda użytkowa (przewody rozprowadzające - Rury PE-Xa)
- cyrkulacja
- woda zmieszana o temp. 35°C
- W2 - pion wodny
- ZO - zawór odcinający
- ZP - zawór priorytetu wody do celów ppoż. o średnicy zależnej od średnicy inst. bytowo-gospodarczej
- H1-H4 - hydranty DN 25 szt.4 z wężem półsztywnym o dł. 30m
- Sz1-Sz4 - szafka z zaworem priorytetu i odcinającym

Uwaga:

- na pionach wody ciepłej i zimnej zastosować zawory odcinające
- na pionach cyrkulacyjnych zastosować zawory regulacyjne
- wymiana części instalacji wod-kan z wyjątkiem instalacji w pomieszczeniu łazienki na II piętrze (nr 2.2)

DATA:	NR RYSUNKU:
Kwiecień 2016	S/3